



## Katasztrófavédelmi Kutatóintézet

Disaster Management Research Institute

H-1033 Budapest, Laktanya u. 33.

☒: H-1033 Budapest, Laktanya u. 33.; ☎ / ☎: +36-1-436-1515; e-mail: kok.tvl@katved.gov.hu

License No.:794-7/2013/Tűzv.

## Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány

Certificate of Fire Safety Conformity

**Száma/ No.: 660/29/2015.**

amellyel az 1996. évi XXXI. sz. törvény 13. § alatt, és a 22/2009. (VII. 23.) sz. ÖM rendeletben megfogalmazottaknak megfelelően a belügyminiszter kijelölése alapján a BM OKF Katasztrófavédelmi Kutatóintézet tanúsítja, hogy a (by which the Disaster Management Research Institute of NDGDM, designated by the Minister of the Interior of Hungary under Section 13 of Act XXXI of 1996 and the Decree of the Minister of Local Government No. 22/2009. (VII.23.) certifies that:)

### **PRIMATOR-3000 monitor**

2. típusú POKADOR 3000 víz szórófejjel  
with type 2. POKADOR 3000 water nozzle

a **35001/661-2/2015.ált** sz. vizsgálati jegyzőkönyvek és a mellékleteit képező dokumentumok alapján rendeltetésszerű használatra alkalmas. A hivatkozott jegyzőkönyvek szerint a vizsgált jellemzők körében megfelel az **MSZ EN 15767-1, -2** szabvány követelményeinek. (is suitable for proper use, based on the test report No. **35001/661-2/2015.ált** and the documents constituting its annexes. According to the cited reports, it conforms to the Standard **MSZ EN 15767-1,-2** in the extent of the properties tested.)

Típus:

*Type of monitor:*

**PRIMATOR 3000 monitor POKADOR 3000 víz sugárcső feltétellel**

*PRIMATOR-3000 alternator with POKADOR 3000 water nozzle,*

Termék fő jellemzők:

*Main technical properties:*

2. típusú, kombinált víz szórófej (állandó térfogatáramú, állítható szórásrészű, vízsugár szórófej, 3000 lit/min (7bar), kötött –szórt 1. típusú üreges kúpos szórásrészű 120°)  
*water nozzle - type 2, (nozzle with adjustable pattern at constant flow: 3000 lit/min at (7bar) – hollow cone spray (max 120°) and straight jet pattern)*

A termék gyártója:

*Manufacturer:*

**POK S. A. France**

Z.I „Les Guignons” 10400 Nogent-sur-Seine - Franciaország

A tanúsítvány kérelmezője:

*Requested by:*

**FeWe Biztonságtechnikai Kft.**

H-2111 Szada, Arany János u. 11.

**Érvényes: /Valid until: 2020. július 21.**

A tanúsítvány kibocsátója a 22/2009 (VII. 23.) sz. ÖM rendeletben foglaltaknak megfelelően jogosult a termék tulajdonságait a tanúsítvány lejártá előtt ellenőrizni, a kérelmező költségére ellenőrző vizsgálatnak alávetni, vagy részvizsgálatokat elvégezni.

A tanúsítvány a hivatkozott vizsgálati és egyéb dokumentumokkal együttesen érvényes, kiadása az azokban foglalt adatokon és információkon alapul. A termék megítélését, minősítését befolyásoló adat vagy információ hiányos vagy pontatlan megadásával összefüggő következményekért minden felelősség a tanúsítvány kérelmezőjét terheli.

The issuer of this certificate is entitled to verify the properties of the product even before the expiry of the certificate, under the Minister of the Local Government Decree No 22/2009 (VII. 23.), to subject to control testing at the cost of the requesting entity, or to carry out partial testing.

This certificate is valid conjointly with the test documents referred to and with other documents attached; its issuance is based on the data and information included therein. All liability for the consequences relating to the provision of incomplete or imprecise data or information influencing the judgement and certification of the product is borne by the entity requesting this certificate.

Budapest, 2015. július 22.



*Jóréti Dénesné*

Jóréti Dénesné  
tanúsító / Certifying Official